



LABOCAT
CONTROL DE QUALITAT EN LA CONSTRUCCIÓ

C/Vendrell nº 49
Tel. 93 786 95 37 - Fax 93 785 83 37
08227 Terrassa(Barcelona)

JOSEP. C. AMBROS SALAT
Pol. Ind. Can Parellada Perllongacio Colon nº497
08228 Terrassa
39108211T

ACTA DE PRESA DE MOSTRA, DETERMINACIÓ DE CONSISTÈNCIA, CONSERVACIÓ, RECAPÇAMENT I TRENCAMENT A COMPRESSIÓ DE PROVETES CILÍNDRIQUES DE FORMIGÓ DE 15x30 CM.

IDENTIFICACIÓ DE L'ASSAIG					OBRA
OBRA	ALBARA	DATA DE PRESA	ACTA	PRESA	C/Colon 497 Terrassa
430003697-1	0052257	15/10/2010	506810	3	
PETICIONARI: JOSEP. C. AMBROS SALAT					

ORIGEN DEL FORMIGÓ, PRESA DE LA MOSTRA I DETERMINACIÓ DE LA CONSISTÈNCIA(UNE-EN 12350-1/2006 I 12350-2/2006)

DADES DEL SUMINISTRADOR	CARACTERISTIQUES DE LA PRESA	CONDICIONS AMBIENTALS
Suministrador: Situacio Planta: Número Albara: Pastada: m ³ Hora Carga: Matricula: Hora d'Arribada: Vehicle: CAMIÓ FORMIG.	Tipo de formigó: * Tipo de ciment: * Quan. de ciment: * Kg/m ³ Agua/Ciment: * Additius/ons: * Con d'Abrams:	Temperatura Ambient: °C Humitat Real: % Tª Formigó: °C Vent: No Estat temps: Sol
DADES DEL LABORATORI	Presa en porcions durant la descarga entre 1/4 i 3/4	(*)Dades que no constan en l'albara del subministrador
Hora d'arribada: Analista: PETICIONARIO Hora de la Presa: Resp. Lab: J.ESCALERA		

CONFECCIÓ, CONSERVACIÓ I RECOLLIDA DE PROVETES DE LA OBRA (UNE-EN 12390-1/2001 I 12390-2/2001)

PROCES					COMPACTACIÓ	FUNDES	UBICACIÓ DE LES PROVETES
PROVETES	DATA	HORA	TEMP	H.R			
Recollida provetes:	26/10/2010	18:18			Picat amb barra	Plàstic	exterior no cobert
Entrada Cambra:	26/10/2010	20:18	20 (+/-2)	>95			

RECAPÇAMENT I TRENCAMENT A COMPRESSIÓ DE LES PROVETES (UNE-EN 12390-3/2001 I 12390-3/2003)

PROVETA	DATA D'ASSAIG	EDAT	TENSIÓ DE TRENCAMENT			MITJES N/mm ²	OBSERVACIONS
			TM	Kp/cm ²	N/mm ²		
1	22/10/2010	7	52,90	299	29,3	7d. 29,3	
2	12/11/2010	28	59,41	336	33,0	28d. 32,7	
3	12/11/2010	28	58,54	331	32,5		

Premsa: PROETI mod.HORMIGONESn/s9001. Escala 0-150 Tm. Precisió: classe 1
Premsa: MECACISA mod. 282032 N/S 26119 Escala 0-200 Tm. Precisió: classe 1

LOCALITZACIÓ: CONTROL HORMIGÓN
OBSERVACIONS:

Terrassa a 24/11/2010

Tècnic responsable de l'àrea
Francisco Javier Escalera Hermosa
Firmado digitalmente por Francisco Javier Escalera Hermosa
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, cn=Francisco Javier Escalera Hermosa, email=x.escalera@labocat.cat, serialNumber=46696085J, sn=Escalera Hermosa, givenName=Francisco Javier, 1.3.6.1.4.1.17326.30.3=ESB63638167, o=LABOCAT CALIDAD S.L., ou=Tècnic, title=Tècnic, 2.5.4.13=Qualified Certificate: CAM-PF-HW-KUSU Fecha: 2010.11.30 15:57:09 +01'00'

Director Tècnic Laboratori
Jordi Santamaria Gamez
Firmado digitalmente por Jordi Santamaria Gamez
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, cn=Jordi Santamaria Gamez, email=j.santamaria@labocat.cat, serialNumber=39355270Q, sn=Santamaria Gamez, givenName=Jordi, 1.3.6.1.4.1.17326.30.3=ESB63638167, o=LABOCAT CALIDAD S.L., ou=TÈCNIC, title=DIRECTOR TÈCNIC, 2.5.4.13=Qualified Certificate: CAM-PF-HW-KUSU Fecha: 2010.12.03 13:06:09 +01'00'

