



DUPLICAT

CLIENT: JOSEP C. AMBROS SALAT	ALBARÀ: 56580
OBRA: C/ COLOM, 497 (TERRASSA)	CLIENT/OBRA: 3697-1
LOCALIZACIÓ: ACOPI	S/REF: PAVIMENT 60 X 30 X 5
DATA DE PRESA: 27/05/2011	N/REF: CE-11088

**Rajoles de formigó. Ús exterior
(UNE-EN 1339:2004)**

Segons Annex I. Determinació de la resistència al lliscament sense pulir URSV

3

Resultat per informe

Proveta	Valor URSV
1	77,5
2	80
3	70,9
4	80
5	81,7

Valor mig URSV de la mostra: **75,3**

Longitud neta d'assaig: **127 mm**



LABOCAT CALIDAD, S.L.

CONTROL DE QUALITAT EN LA CONSTRUCCIÓ
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL O
TOTAL DE ESTE INFORME SIN AUTORIZACIÓ
DE LABOCAT