



**LABOCAT**  
CONTROL DE QUALITAT EN LA CONSTRUCCIÓ

C/Vendrell nº 49  
Tel. 93 786 95 37 - Fax 93 785 83 37  
08227 Terrassa(Barcelona)

**JOSEP. C. AMBROS SALAT**  
Pol. Ind. Can Parellada Perllongacio Colon nº497  
08228 Terrassa  
39108211T

**ACTA DE PRESA DE MOSTRA, DETERMINACIÓ DE CONSISTÈNCIA, CONSERVACIÓ, RECAPÇAMENT I TRENCAMENT A COMPRESSIÓ DE PROVETES CILÍNDRIQUES DE FORMIGÓ DE 15x30 CM.**

IDENTIFICACIÓ DE L'ASSAIG					OBRA
OBRA	ALBARA	DATA DE PRESA	ACTA	PRESA	C/Colon 497 Terrassa
430003697-1	0052257	15/10/2010	506810	3	
PETICIONARI: JOSEP. C. AMBROS SALAT					

**ORIGEN DEL FORMIGÓ, PRESA DE LA MOSTRA I DETERMINACIÓ DE LA CONSISTÈNCIA(UNE-EN 12350-1/2006 I 12350-2/2006)**

DADES DEL SUMINISTRADOR	CARACTERISTIQUES DE LA PRESA	CONDICIONS AMBIENTALS
Suministrador: Situacio Planta: Número Albara: Pastada: m <sup>3</sup> Hora Carga: Matricula: Hora d'Arribada: Vehicle: CAMIÓ FORMIG.	Tipo de formigó: * Tipo de ciment: * Quan. de ciment: * Kg/m <sup>3</sup> Agua/Ciment: * Additius/ons: * Con d'Abrams:	Temperatura Ambient: °C Humitat Real: % Tª Formigó: °C Vent: No Estat temps: Sol
DADES DEL LABORATORI	Presa en porcions durant la descarga entre 1/4 i 3/4	(*)Dades que no constan en l'albara del subministrador
Hora d'arribada: Analista: PETICIONARIO Hora de la Presa: Resp. Lab: J.ESCALERA		

**CONFECCIÓ, CONSERVACIÓ I RECOLLIDA DE PROVETES DE LA OBRA (UNE-EN 12390-1/2001 I 12390-2/2001)**

PROCES					COMPACTACIÓ	FUNDES	UBICACIÓ DE LES PROVETES
PROVETES	DATA	HORA	TEMP	H.R			
Recollida provetes:	26/10/2010	18:18			Picat amb barra	Plàstic	exterior no cobert
Entrada Cambra:	26/10/2010	20:18	20 (+/-2)	>95			

**RECAPÇAMENT I TRENCAMENT A COMPRESSIÓ DE LES PROVETES (UNE-EN 12390-3/2001 I 12390-3/2003)**

PROVETA	DATA D'ASSAIG	EDAT	TENSIÓ DE TRENCAMENT			MITJES N/mm2	OBSERVACIONS
			TM	Kp/cm2	N/mm2		
1	22/10/2010	7	52,90	299	29,3	7d. 29,3	
2	12/11/2010	28	59,41	336	33,0	28d. 32,7	
3	12/11/2010	28	58,54	331	32,5		

Prensa: PROETI mod.HORMIGONESn/s9001. Escala 0-150 Tm. Precisió: classe 1  
 Prensa: MECACISA mod. 282032 N/S 26119 Escala 0-200 Tm. Precisió: classe 1

<b>LOCALITZACIÓ:</b> CONTROL HORMIGÓN
<b>OBSERVACIONS:</b>

Terrassa a 24/11/2010

Tècnic responsable de l'àrea  
**Francisco Javier Escalera Hermosa**  
 Firmado digitalmente por Francisco Javier Escalera Hermosa  
 Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, cn=Francisco Javier Escalera Hermosa, email=x.escalera@labocat.cat, serialNumber=46696085J, sn=Escalera Hermosa, givenName=Francisco Javier, 1.3.6.1.4.1.17326.30.3=ESB63638167, o=LABOCAT CALIDAD S.L., ou=Tècnic, title=Tècnic, 2.5.4.13=Qualified Certificate: CAM-PF-HW-KUSU Fecha: 2010.11.30 15:57:09 +01'00'

Director Tècnic Laboratori  
**Jordi Santamaria Gamez**  
 Firmado digitalmente por Jordi Santamaria Gamez  
 Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, cn=Jordi Santamaria Gamez, email=j.santamaria@labocat.cat, serialNumber=39355270Q, sn=Santamaria Gamez, givenName=Jordi, 1.3.6.1.4.1.17326.30.3=ESB63638167, o=LABOCAT CALIDAD S.L., ou=TÈCNIC, title=DIRECTOR TÈCNIC, 2.5.4.13=Qualified Certificate: CAM-PF-HW-KUSU Fecha: 2010.12.03 13:06:09 +01'00'

